



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
SERVICIUL DE SALVATORI ȘI POMPIERI

ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU
pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de
construcție/construcțiilor/dispozitivelor

seria CSI nr. 008-18 din 21.04.2018

Solicitant: SRL „Euroline-Construct”, mun. Chișinău, str. Tighina 49/3.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a sistemelor pentru
fațade ventilate de tip „Ronson”, producător Federația Rusă.

Materialul încercat: mostre de sisteme pentru fațade ventilate de tip „Ronson”.

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, **sistemele pentru fațade ventilate de tip „Ronson”, producător Federația Rusă, prezentate de către SRL „Euroline-Construct”, mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la materialele de grupa C₀ (incombustibile).**

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată, în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrei de sisteme pentru fațade ventilate de tip „Ronson”, prezentate în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a DSP a IGSU al MAI RM (procesul verbal nr. 010 din 21.04.2018).

Șeful adjunct IGSU,
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/intern



Anatolie Viniciuc

ex. V. Gaspar, D. Vieru
tel. 022-25-14-90

seria CSI nr. 008-18